В целях проверки соблюдения мер пожарной безопасности комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю проводятся рейды в семьи, признанными находящихся в социально опасном положении.

Основными причинами возникновения пожаров служат:

- неосторожное обращение с огнём;
- короткое замыкание электропроводов;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Проведённые органами внутренних дел проверки причин возгорания в 2020 году показали, что в семьях, пострадавших от пожара, отсутствовали автономные дымовые пожарные извещатели.

- ? За дополнительной информацией Вы можете обратиться к социальному работнику, либо непосредственно в территориальное отделение социальной защиты, расположенное по адресу: г. Минусинск, ул. Трегубенко, 67, телефон для справок: 2-52-21, 2-91-20.

Автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Прибор крепится с помощью двух саморезов или на двусторонний скотч. Работает от батареи типа «Крона».

Известны случаи, когда сработавший на появление первого дыма извещатель помог спасти от пожара семьи ещё до прибытия огнеборцев и добровольцев.